

Mintavétel ideje	Mintavétel helye	NH ₄ - N [mg/l]	BOI ₅ , [mg/l]	KOI k , [mg/l]	Lebegő a. [mg/l]	ö. P , [mg/l]	ö. N , [mg/l]	pH , [-]	SZOE , [mg/l]
2015.03.03	HORT, Szvt telep, elfolyó	2,1	13	45	10	1	19	7,17	2,5
2015.06.16	HORT, Szvt telep, elfolyó	8,4	17	48	12	1	20	7,18	<2
2015.07.21	HORT, Szvt telep, elfolyó	7	21	70	13	1,89	16	7,47	2
2015.10.06	HORT, Szvt telep, elfolyó	4,9	15	50	8	3,5	8	7,68	<2
2016.02.29	HORT, Szvt telep, elfolyó	9,7	9	38	13	2,2	31	7,13	2
2016.06.13	HORT, Szvt telep, elfolyó	9,2	21	96	11	4,1	14	7,58	2
2016.07.18	HORT, Szvt telep, elfolyó	0,2	12	62	11	0,65	7,8	7,85	nd
2016.10.03	HORT, Szvt telep, elfolyó	4,6	15	67	<10	2,6	31	7,55	<2
2017.01.04	HORT, Szvt telep, elfolyó	0,7	8	38	<10	2,9	13	7,71	nd
2017.04.03	HORT, Szvt telep, elfolyó	15	22	67	<10	3,8	21	7,54	<2
2017.08.22	HORT, Szvt telep, elfolyó	0,7	9	67	<10	2,6	27	7,39	<2
2017.10.09	HORT, Szvt telep, elfolyó	9,6	12	38	<10	2,1	21	7,45	nd
2018.01.17	HORT, Szvt telep, elfolyó	1,6	7	<30	<10	3,2	19	7,45	nd
2018.02.26	HORT, Szvt telep, elfolyó	10	5	<30	11	1,9	24	7,49	nd
2018.03.26	HORT, Szvt telep, elfolyó	15,8	6	<30	11	2,9	27	7,72	nd
2018.04.16	HORT, Szvt telep, elfolyó	15,6	11	48	<10	1,9	19	7,45	nd
2018.05.22	HORT, Szvt telep, elfolyó	6,1	22	58	34	7,9	48	7,37	<2
2018.06.12	HORT, Szvt telep, elfolyó	3,9	13	48	<10	1,7	20	7,25	nd
2018.07.23	HORT, Szvt telep, elfolyó	3,8	5	35	nd	1,3	14,1	7,2	nd
2018.08.07	HORT, Szvt telep, elfolyó	0,5	8	<30	<10	2,9	16	7,36	nd
2018.09.19	HORT, Szvt telep, elfolyó	1,2	7	<30	<10	1,3	19	7,22	nd
2018.10.03	HORT, Szvt telep, elfolyó	43,2	18	73	<10	1,1	54	7,47	nd
2018.10.16	HORT, Szvt telep, elfolyó	4,2	10	38	<10	4,4	18	7,48	nd
2018.11.20	HORT, Szvt telep, elfolyó	5,8	4	<30	<10	1,2	35	7,36	nd
2019.01.22	HORT, Szvt telep, elfolyó	7,6	8	<30	<10	1,2	21	7,48	nd
2019.04.29	HORT, Szvt telep, elfolyó	2,4	17	58	<10	1,9	26	7,39	nd
2019.09.11	HORT, Szvt telep, elfolyó	4,2	15	48	11	1,1	15	7,43	nd
2019.11.27	HORT, Szvt telep, elfolyó	0,3	8	77	<10	4,3	16	7,48	nd
2020.01.21	HORT, Szvt telep, elfolyó	8,1	8	67	12	3,2	19	7,48	nd
2020.04.27	HORT, Szvt telep, elfolyó	12,3	20	104	12	5	9,82	7,3	nd
2020.09.09	HORT, Szvt telep, elfolyó	nd	8	<30	48	1,4	9,9	7,61	nd

2020.11.25	HORT, Szvt telep, elfolyó	8,5	14	58	24	1,96	15,7	7,66	4
2021.01.19	HORT, Szvt telep, elfolyó	8,12	6	67	34	1,32	16,1	7,7	4
2021.04.26	HORT, Szvt telep, elfolyó	1,99	11	86	20	0,39	14,1	7,65	2
2021.09.08	HORT, Szvt telep, elfolyó	3,19	17	58	33	2,39	33,89	7,45	<2
2021.11.24	HORT, Szvt telep, elfolyó	2,4	17	65	32	1,68	24,29	7,75	nd
2022.01.18	HORT, Szvt telep, elfolyó	4,8	19	47	22	4,96	49	7,12	<2
2022.04.25	HORT, Szvt telep, elfolyó	15,7	25	87	27	2,7	26	7,63	nd
2022.09.07	HORT, Szvt telep, elfolyó	13	20	72	38	4,89	23	7,18	2
2022.11.23	HORT, Szvt telep, elfolyó	0,6	18	62	17	4,16	18	7,76	nd
2023.02.07	HORT, Szvt telep, elfolyó	12,7	10	51	18	2,4	27	8,2	nd
2023.04.24	HORT, Szvt telep, elfolyó	6,76	6	65	21	4,35	28	7,88	<2
2023.09.19	HORT, Szvt telep, elfolyó	3,8	7	55	14	4,23	17	7,22	<2
2023.11.22	HORT, Szvt telep, elfolyó	27	15	61	20	8,46	32	7,39	2,2
2024.02.06	HORT, Szvt telep, elfolyó	17,5	17	66	31	3,78	27	7,67	nd
2024.04.10	HORT, Szvt telep, elfolyó	35	18	49	10	1,82	40	7,42	<2
2024.09.09	HORT, Szvt telep, elfolyó	<2	7	72	13	1,97	18,8	7,53	nd
2024.11.11	HORT, Szvt telep, elfolyó	4,2	7	55	<10	4,61	15,8	7,58	nd