

Mintavétel ideje	Mintavétel helye	NH4 - N [mg/l]	BOI5 , [mg/l]	KOI k , [mg/l]	Lebegő a. [mg/l]	ö. P , [mg/l]	ö. N , [mg/l]	pH , [-]	SZOE , [mg/l]
2015.01.28	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	12,7	4,2	46	33,6	0,74	17,8	7,3	8
2015.02.11	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	13,4	9	32	2	0,74	16	7,57	2
2015.03.11	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	13,2	9,5	57	30,4	1,3	15	7,6	<2
2015.04.08	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	14	9,8	30,5	19,6	1,2	21	7,4	<2
2015.05.13	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	1,1	9	48	11,6	1,5	5,8	7,4	1,7
2015.06.17	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	0,5	12,4	31	4	1,4	2,6	7,4	3,2
2015.07.01	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	1,5	12,7	43	1,2	1,6	3,7	7,5	3,6
2015.08.26	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	2	12	32	0,8	0,4	3,3	7,4	2,6
2015.09.09	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	4,4	2,8	27,1	3,5	0,42	3,2	7,6	2,3
2015.10.28	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	19,4	5,2	44,4	12,8	0,5	20	8	1,5
2015.11.11	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	3,9	3,2	64	4,4	1,9	11,7	7,4	2,1
2015.12.02	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	1,4	7,6	47	22	0,76	8,2	7,3	1,6
2016.01.25	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	14,9	9	38	14	2,3	31	7,13	<2
2016.02.10	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	17,3	7	48	12	2,1	32	7,18	<2
2016.03.09	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	10	4	<30	nd	1,3	15	7,51	2
2016.04.04	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	24,6	8	38	19	1,7	33	7,19	2
2016.05.19	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	0,4	16	67	12	1,8	6	7,51	2
2016.06.15	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	0,6	8	58	10	0,7	<2	7,16	2
2016.06.27	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	0,1	7	58	nd	2,4	5	7,19	4
2016.08.15	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	5,7	4	<30	11	3,1	9,6	7,47	3
2016.09.07	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	0,08	6	67	<10	5,2	2	7,45	2
2016.10.25	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	4,3	10	<30	<10	2,9	9	7,33	2
2016.11.09	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	7,6	<5	34	11	0,95	10,6	7,3	3
2016.11.29	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	4	13	58	10	1	6	7,32	2
2017.01.03	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	33	21	115	16	0,7	46	7,85	<2
2017.02.28	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	4,8	18	86	<10	3,4	36	7,27	<2
2017.03.28	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	6,6	24	123	19	1,6	18	7,47	nd
2017.04.25	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	11,6	10	58	12	1,3	24	7,34	nd
2017.05.30	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	0,4	9	38	<10	1,1	2,8	7,32	nd
2017.06.13	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	1,7	15	58	<10	0,9	4	7,57	nd
2017.06.27	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	0,2	6	<30	<10	0,7	3	7,26	nd

2017.08.29	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	4,2	19	67	11	2,2	6,8	7,28	3
2017.09.26	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	1,6	3	58	14	2,4	4,2	7,5	3
2017.10.03	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	9,2	3	58	21	2,2	14	7,55	<2
2017.11.14	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	0,7	5	nd	15	2,9	6,3	7,32	3
2017.11.28	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	4,8	7	nd	16	1,9	6	7,47	3
2018.01.16	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	4	8	<30	12	1,2	8,1	7,39	2
2018.02.06	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	19,8	4	nd	<10	0,5	23	7,41	2
2018.03.27	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	8,6	12	58	19	4,8	15,3	7,31	2
2018.04.24	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	6,6	10	<30	<10	0,9	16	7,51	2
2018.05.15	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	4,3	4	58	13	1,9	6	7,31	<2
2018.06.05	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	0,3	10	48	nd	1,8	9	7,23	nd
2018.06.26	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	6,2	5	38	<10	1,4	9	7,53	3
2018.08.28	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	0,5	8	<30	nd	1	7	7,46	nd
2018.09.18	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	2,2	5	<30	nd	2	4	7,31	nd
2018.10.02	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	2,6	10	<30	<10	2,5	4,6	7,23	nd
2018.11.06	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	4,6	11	38	<10	1,8	10	7,54	nd
2018.12.04	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	18,6	6	<30	11	1,6	25	7,25	<2
2019.01.29	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	6,9	18	77	<10	1,8	8	7,66	nd
2019.02.26	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	39	19	86	<10	0,9	52	7,19	nd
2019.03.12	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	15,2	10	77	12	0,6	49	7,42	nd
2019.04.02	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	8,4	18	96	<10	2,9	19	7,51	nd
2019.05.07	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	3	10	<30	11	1,5	7	7,33	nd
2019.06.11	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	9	18	48	12	1,4	16	7,51	2
2019.07.09	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	7,4	2	nd	22	1,34	9	7,47	<2
2019.08.27	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	13,6	10	<30	14	1,7	19	7,31	nd
2019.09.17	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	17,7	16	58	12	1	21	7,28	nd
2019.10.01	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	1,6	8	<30	<10	1,8	6	7,4	nd
2019.11.12	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	0,1	16	96	<10	1,4	5,4	7,48	nd
2019.11.26	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	4,6	17	<30	<10	1,2	6,4	7,48	nd
2020.01.28	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	7,6	19	77	10	1,3	14	7,27	nd
2020.02.25	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	9,3	19	48	<10	0,4	14	7,37	nd
2020.03.10	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	10,8	12	48	nd	0,8	24	7,53	nd
2020.03.31	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	16,5	5	<30	<10	7,1	25	7,55	nd

2020.05.05	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	14,6	7	134	nd	0,3	9,9	7,67	<2
2020.06.08	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	17,3	23	82	<10	0,4	31,4	7,23	nd
2020.06.23	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	17,9	8	58	nd	0,44	28,4	7,63	nd
2020.08.25	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	15,3	9	67	10	0,8	14,4	7,79	nd
2020.09.15	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	0,1	11	67	nd	1,2	8,8	7,58	nd
2020.09.28	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	0,8	6	<30	30	0,4	5,9	7,41	<2
2020.11.10	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	0,08	6	nd	nd	0,52	8,7	7,33	10
2020.11.24	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	0,24	5	<30	12	0,24	15,1	7,43	nd
2021.01.26	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	0,31	5	<30	32	0,37	24,3	7,63	7
2021.02.23	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	0,14	3	38	18	0,27	20,3	7,68	4
2021.03.09	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	0,07	12	38	16	0,58	6,4	8,06	<2
2021.03.30	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	0,02	19	115	20	0,71	10,5	8,02	4
2021.05.04	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	1,49	4	nd	10	0,4	4,8	7,48	4
2021.06.07	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	4,96	8	106	26	0,4	5,9	7,62	8
2021.06.21	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	1,39	8	77	25	0,4	7,4	7,44	3
2021.08.16	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	1,47	7	<30	<10	1,81	7,75	7,47	<2
2021.09.14	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	0,14	6	34	nd	1,09	17,8	7,97	<2
2021.09.27	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	19	5	113	29	3,08	27,7	7,36	3
2021.11.09	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	12,1	23	76	30	2,5	31,06	7,68	3
2021.11.23	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	18,7	17	76	31	3,56	53	7,6	2
2022.01.25	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	46	37	140	47	3,65	62	7,26	<2
2022.02.22	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	19	15	88	30	2,7	21	7,6	<2
2022.03.08	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	19	24	81	30	2,06	25	7,52	<2
2022.03.29	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	13,9	22	91	32	1,1	20	7,52	2
2022.05.02	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	17,2	15	63	12	1,12	20	7,56	<2
2022.06.01	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	28,6	18	66	14	2	29	7,6	<2
2022.06.20	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	18,9	18	70	15	0,82	20	7,42	2
2022.08.15	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	16,1	5	61	18	7,92	19	7,78	nd
2022.09.21	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	19,1	28	170	51	6,4	45	7,99	<2
2022.09.27	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	14,3	6	81	21	0,92	20	8,04	nd
2022.11.09	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	13,2	24	115	28	1,14	30	7,86	nd
2022.11.22	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	15,3	6	85	26	5,9	27	7,67	nd
2023.01.24	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	11,9	7	76	12	2,82	23	7,54	nd

2023.02.21	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	16,5	4	48	18	3,61	24	7,67	nd
2023.03.01	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	43	9	66	10	8,14	53	8,24	nd
2023.04.03	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	1,65	11	50	16	3,32	29	7,54	2
2023.05.02	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	0,8	20	145	45	4,5	40	7,43	nd
2023.06.06	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	1,68	20	99	25	3,09	24	7,76	2,2
2023.07.05	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	0,4	7	<30	11	0,34	4,6	7,72	2
2023.08.14	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	19,9	2	42	<10	0,45	29	7,71	<2
2023.09.12	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	<2	20	99	29	4	17,2	7,46	nd
2023.09.26	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	2,9	13	77	21	0,71	26	7,56	<2
2023.10.11	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	11,2	35	165	50	9,29	44	7,48	2,2
2023.11.21	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	31	18	78	19	2,86	34	7,74	<2
2024.01.23	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	12,9	7	51	11	2,47	16	7,86	<2
2024.02.20	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	11,3	4	48	16	2,62	24	7,66	nd
2024.03.19	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	5,6	9	62	18	1,61	21	7,27	<2
2024.04.15	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	<2	7	47	19	2,4	18	7,58	<2
2024.05.22	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	<2	12	52	19	0,32	10,6	7,24	nd
2024.06.17	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	<2	9	52	10	0,9	11,2	7,57	nd
2024.07.22	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	<2	nd	45	13	1,25	4,4	7,21	nd
2024.08.26	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	<2	7	60	15	9,4	13	7,63	<2
2024.09.10	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	<2	11	52	19	1,31	6,9	7,38	nd
2024.10.09	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	<2	11	60	18	4,46	5,5	7,21	nd
2024.11.06	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	<2	5	45	<10	3,69	9,2	7,31	nd
2024.12.04	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	9,8	12	40	<10	1,87	19	7,63	nd
2025.01.21	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	17,9	18	54	16	0,92	25		nd
2025.02.18	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	<2	13	68	34	1,12	21		nd
2025.03.18	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	<2	12	62	25	1,89	11		nd
2025.04.15	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	<2	7	55	12	1,09	13		2,9
2025.05.20	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	nd	<5	58	10	1,11	15		<2
2025.06.17	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	<2	<5	59	21	0,84	5,8		nd
2025.07.22	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	<2	9	49	12	8,11	11,3		8
2025.08.25	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	<2	9	44	<10	8,31	9,2		nd
2025.09.17	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	<2	9	44	<10	1,63	12		nd
2025.10.15	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	4,2	<5	59	12	5,23	13	7,41	nd

2025.11.05	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	7,4	8	51	11	7,84	18,2	7,62	nd
2025.12.01	Bátonyterenye, Szvt telep, tisztított szennyvíz	38	16	54	19	2,64	47	7,52	nd